



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0286/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne SOLANO: LASER wyd. 500-90000 m3/h; LASER RADIAL wyd. 500-130000 m3/h; OPTYmist wyd. 100-5500 m3/h; OMEGA wyd. 100-7300 m3/h; TORNADO wyd. 500-7500 m3/h, VARIEN wyd. 500-70000 m3/h; FINN wyd. 500-130000 m3/h; STAR wyd. 5000-8000 m3/h**

Zawierający / containing: aluminium, stal ocynkowaną, stal ocynkowaną powlekaną, stal ocynkowaną malowaną proszkowo, wełnę mineralną, miedź i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wyk. działalność leczniczą, usługowo-handlowych, sportowych, biurowych) oraz obiektów przemysłowych, w tym branży spożywczej, farmaceutycznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z przepisami dot. obiektu, w którym są one montowane oraz z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Wielkości niestandardowe ww. wyrobów muszą być wykonane z materiałów identycznych jak modele katalogowe. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu


/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

SCROL Sp. z o.o.  
81-537 Gdynia  
ul. Łużycka 10A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SCROL Sp. z o.o.  
81-537 Gdynia  
ul. Łużycka 10A



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.06.25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.06.25 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 czerwca 2021

The date of issue of the certificate: 25th June 2021

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z up. Maciej Szulko*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH